Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» сентября 2025 г., 69260061000219279901
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» октября 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2609/002-69/122-П/АВП
(дата и время составления акта)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2
(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 29 » сентября 2026 г., № 2609/002-69/122-П/РВП, учетный номер проверки 69260061000219279901.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1. Шишова Софья Вадимовна – начальник отделения ОНД и ПР по г. Твери (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору)
2. Джамалаева Руслана Романовна – инспектор ОНД и ПР по г. Твери (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору)
3. Минеева Надежда Андреевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Тверская, г Тверь, ул Коробкова, Дом 15
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ МИЛОСЕРДИЯ" ИНН 6904026927, адрес регистрации юридического лица: 170001, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТВЕРЬ, УЛ КОРОБКОВА, Д. 15
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» октября 2026 года, 09 час. 30 мин.

по «27» октября 2026 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «15» октября 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «26» октября 2026 года, 10 час. 00 мин.

по месту: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Коробкова, Дом 15

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 26.10.2026 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документы в области пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. На объекте защиты план эвакуации людей при пожаре не сориентирован (холл 1 этаж). Основание: п. 5 ППР в РФ.. Место выявления нарушения: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

2. Не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (места расположения ручных пожарных извещателей). Основание: п. 36 ППР в РФ; . Место выявления нарушения: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ком. № 8 2 этаж). Основание: п.26 ППР в РФ;. Место выявления нарушения: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

4. Руководитель организации не предоставил программы проведения инструктажей. Основание: п. 3 ППР в РФ;. Место выявления нарушения: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

5. Допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов (помещение для персонала). Основание: п.п. «и» п. 35 ППР в РФ.. Место выявления нарушения: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт и. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном

режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки : 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 26.10.2026 №б/н
2. Проверочный лист (обл Тверская, г Тверь, ул Коробкова, Дом 15)
3. Проверочный лист (обл Тверская, г Тверь, ул Коробкова, Дом 15)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения ОНД и ПР по г. Твери (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору) Шишова Софья Вадимовна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1490AA9D2DD645A91E878DD4BAD6AE10
Владелец: Шишова Софья Вадимовна
Действителен с 20.03.2026 по 13.06.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Шишова Софья Вадимовна - Начальник отделения ОНД и ПР по г. Твери (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору), телефон: 8(4822)66-68-04, e-mail: ond_tver@69.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода